

<p>کد: IN-ML-9</p>	<p>عنوان : دستورالعمل انبارش ایمن</p>	 <p>دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم مرکز آموزشی درمانی پیمانیه - بهبود کیفیت</p>
<p>تاریخ ابلاغ: ۹۵/۸/۱۱</p>		
<p>تاریخ بازنگری: یکسال بعد</p>		
<p>تعداد صفحه: ۱ از ۱</p>		
<p>ابزار و روش پایش: چک لیست</p>		<p>دامنه (محدوده): تمامی بخش ها</p>
<p>روش اجرایی:</p> <p>نکته: مسئول انبار مرکزی و تمامی مسئولین بخش ها که در بخش خود انبار تجهیزات و سایل دارند موظف به رعایت دستورالعمل می باشند.</p> <ol style="list-style-type: none"> ۱. جدا سازی کلیه مواد شیمیایی و قابل اشتعال از دیگر وسایل موجود در انبار ۲. نصب و وجود دتکتورهای هشدار دهنده در فضایی خارج از انبار جهت جلوگیری از گسترش آتش سوزی (انبار اصلی بیمارستان) ۳. نصب قفسه های فلزی و مستحکم و غیر قابل اشتعال در انبار ۴. وجود درب فلزی و فاقد شکاف در ورودی انبار ۵. سیم کشی توکار برق و از داخل لوله های مخصوص ضدضربه و اشتعال صورت گیرد. ۶. استفاده از کلید و پریز و روشنایی ضد جرقه ۷. چیدمان طبقه بندی شده و ایمن از جمله نگهداری مواد سوزاننده و اشتعال زا در طبقات پایین تر ۸. استفاده از علائم هشدار دهنده ممنوعیت سیگار و سایر موارد ایمنی در اطراف انبار (انبار مرکزی) ۹. کف انبار صاف و فاقد هرگونه لغزندگی باشد. ۱۰. استحکام کافی و زیر سازی مناسب کف انبار از جهت ایمنی در مقابل آتش سوزی و زلزله ۱۱. روشنایی و تهویه مناسب انبار ۱۲. وجود جعبه کمک های اولیه در انبار (انبار مرکزی) ۱۳. استفاده از نرده های محافظ در پشت بنجره های انبار (انبار مرکزی) ۱۴. عایت نکات اجزاء غیر سازه ای در هنگام زلزله (مانند فیکس بودن قفسه ها و...) 		
<p>منابع / مراجع: قوانین ایمنی بیمارستان</p>		
<p>تصویب کنندگان: دکتر قهرمان بمانا - ریاست</p>	<p>تأیید کنندگان: دکتر اسماعیل رعیت دوست - مسئول فنی عبدالعظیم جوکار - مدیر بیمارستان</p>	<p>تهیه کننده گان: امین اکبری - مسئول تدارکات محسن زارع - مسئول انبار حمیدرضا زرافشار - مسئول انبار دارویی سهیلا سامانی جهرمی - مدیر بهبود کیفیت</p>